




ПАСПОРТ

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА

V-STAT 4A



НАЗНАЧЕНИЕ

Постоянная подача в помещение наружного очищенного воздуха, нагретого до заданной температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость вращения вентилятора		1	2	3	4	5	6	7
Производительность, м³/ч		45	70	110	140	180	210	230
Уровень шума на выходе, dBA		27	29	30	31	34	37	43
Мощность вентилятора, Вт		83						
Напряжение питания, В/Гц		230/50						
Мощность нагревателя, кВт		2						
Кабель электропитания		3 x 1.5 мм2						
Кабель пульта		UTP 2x2x0.5 (две витые пары)						
Комплект автоматики		GTC v. 3.0 ☐				ZENTEC ☐		
Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха		да				да		
Автоматическое понижение скорости вентилятора при недостаточности мощности калорифера		да				да		
Автоматический запуск установки после пропадания питающего напряжения (рестарт)		да				да		
Таймер		Недельный, 4 многозадачных команды в сутки				9 однозначных команд		
Датчик наружного воздуха		да				нет		
Степень очистки воздуха	Пылевой фильтр	EU9						
	Фотокаталитический фильтр	Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной						
		Фильтрационный угольный материал Poret Carbon						
Класс защиты		IP44						
Габаритные размеры, мм		849 × 405 × 209						
Вес, кг		19						
Размещение		Наружное						
Режим работы		Непрерывного действия						
Условия эксплуатации:								
- температура наружного воздуха, °C		-26/+50						
Температура выходного приточного воздуха, °C (задается с пульта управления)		В диапазоне +10 ... +30						

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Наименование		Кол-во
1	Приточная вентиляционная установка V-STAT 4A		1
2	Пылевой фильтр, класс очистки – EU9 (предустановлен)		1
3	Угольный фотокаталитический фильтр (предустановлен)		1
4	Тяга УПФ в сборе		1
5	Диффузор в сборе		1
6	Кольцо фланца	Для организации дополнительного выхода (при необходимости)	1
8	Врезка в плоскость - 125мм		1
10	K-Flex ST 6 мм самоклея (255x340 мм)		1
11	Саморез 3.5x11 оц. со сверлом		6
12	Пульт управления		1
13	ИК-пульт дистанционного управления (только для GTC)		1 (опция)
14	Кабель питания с разъемом		1
15	Вилка сетевая		1
16	Кабель пульта управления с разъемом		1
17	Канал круглый ABC пластик D125 0.5 м		1
18	Паспорт		1
19	Руководство пользователя		1

ПРАВИЛА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации приточной вентиляционной установки прочитайте, пожалуйста, информацию о безопасности и мерах предосторожности, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия:

- монтаж и подключение установки осуществляется специально обученным персоналом в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и СанПиН;
- проверка комплектации и наличие сопроводительной документации осуществляется перед началом монтажных работ;
- электрические подключения должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением местных законов и нормативных актов и в соответствии с технической документацией на установку;
- не эксплуатируйте установку при поврежденном кабеле электропитания;
- убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, указанным в настоящем паспорте;
- убедитесь в том, что вся электрическая проводка закреплена, используются специфицированные провода, и к проводам или концевым соединениям не прилагаются никакие внешние усилия;
- не допускайте попадания во входное (выходное) отверстие механических предметов и влаги;
- не проводите техническое и сервисное обслуживание установки при включенном электропитании.

ВНИМАНИЕ!!! Несоблюдение мер безопасности, недостаточная мощность электрической сети или нарушения конструкции могут привести к поражению электротоком, пожару, другим опасным последствиям.

КОНСТРУКЦИЯ




1. Корпус установочный
2. Системный блок
3. Основное крепление установки
 - 3.1 Шпилька
 - 3.2 Тяга УПФ
 - 3.3 Фиксатор комнатный
 - 3.4 Диффузор
4. Замки-защелки 4 шт
5. Пылевой фильтр EU9
6. Угольно-фотокаталитический фильтр
7. Ультрафиолетовые светодиоды
8. Управляющая автоматика ZenTec или GTC
9. Керамический нагреватель Р.Т.С. (DBK, Германия)
10. Вентилятор центробежный (EBM Papst, Германия)
11. Датчик засорённости фильтра (НК INSTRUMENTS, Финляндия)
12. Клапан воздушный с электроприводом (Belimo, Швейцария)
13. Герморазъёмы для подключения
 - (a) питания
 - (b) пульта автоматики
14. Муфта уплотнительная установочного корпуса
15. Проушины
16. Монтажная ручка
17. Пульт управления ZenTec или GTC

Датчик температуры «наружного» воздуха (только для автоматики GTC) установлен внутри корпуса и индицирует температуру до нагревательного регистра.


БЛОК ФИЛЬТРОВ



КРЕПЛЕНИЕ УСТАНОВКИ




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ V-STAT 4A




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (ПУЛЬТ)

Пульт OAZIS (GTC)



Пульт Z-033 (ZENTEC)



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ЛЕВАЯ



Со стороны улицы установка смонтирована слева от окна (рукоятка блока фильтров расположена к окну)


ПРАВАЯ




Со стороны улицы установка смонтирована справа от окна (рукоятка блока фильтров расположена к окну)

ИЗМЕНЕНИЕ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВКИ (ЛЕВАЯ – ПРАВАЯ)

Изменение варианта исполнения установки (левая – правая) осуществляется изменением положения блока фильтров.



В процессе переворачивания блока фильтров кабель питания ФКО перекладывается на противоположную сторону.



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА


"V-STAT 4A" монтируется вертикально на наружной стене вентилируемого помещения, специально разработанным и запатентованным способом через пробуренный или уже готовый вентиляционный канал.

В канал вставляется и герметизируется воздуховод. Освобожденный от системного блока (2) легкий корпус (1) крепится с помощью шпильки (3.1), тяги УПФ (3.2) и фиксатора комнатного (3.3), накручивается специальный декоративный шумоглушающий диффузор (3.4) – см. рисунок «**КРЕПЛЕНИЕ УСТАНОВКИ**».


Затем в корпус вставляется и защелкивается системный блок (2), подключаются кабели питания и управления – см. «**ПОДКЛЮЧЕНИЕ**».

Дополнительные проушины (15) позволяют закрепить корпус на плоскости без использования основного крепления.

Придерживая системный блок (2) за монтажную ручку (16) открыть замки-защелки (4)



Извлечь системный блок (2) из корпуса (1)




Пульт GTC или ZENTEC монтируются на ровную плоскую поверхность, как показано на рисунках ниже.

Пульт OAZIS (GTC)




Пульт Z-033 (ZENTEC)



ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подключение установки V-STAT FKO осуществляется двумя комплектными кабелями с соответствующими разъемами. Эскизы кабелей с комментариями представлены ниже.

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ




Прим: Вилку сетевую МАККЕЛ 16А (дается в комплекте) на кабель ПВС 3x1.5 ставить после монтажа непосредственно перед подключением к розетке ~220В 50Гц 16А с заземлением.

КАБЕЛЬ ПУЛЬТА OAZIS (GTC)



КАБЕЛЬ ПУЛЬТА Z-033 (ZENTEC)




ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К ПУЛЬТАМ

Пульт OAZIS (GTC)



Пульт Z-033 (ZENTEC)




ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание вентиляционной установки V-STAT FKO заключается в периодической замене пылевого и угольно-фотокаталитического фильтров по мере их загрязнения. Состояние пылевого фильтра контролируется специальным датчиком и отображается на экране пульта управления.

ВНИМАНИЕ: Для автоматики GTC:

- индикация 0% - загрязненность фильтра в пределах допуска
- индикация 100% и сообщение «Авария по 100% загрязненности фильтра» означает необходимость замены пылевого фильтра.

Порядок замены фильтров показан на рисунках ниже.



Срок службы пылевого фильтра составляет от 3-х до 12 месяцев в зависимости от условий эксплуатации (загрязненности воздуха), угольно-фотокаталитического фильтра - не менее 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ: При установке угольно-фотокаталитического фильтра следует соблюдать его ориентацию по воздушному потоку, как показано на рисунке ниже (черным слоем вверх)

